Affiché 12/10/20

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementale de Dordogne
Pôle santé publique et environnementale

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE PAZAYAC
MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE DES EAUX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX

Prélèvement	00106511	**Commune**	PAZAYAC
Unité de gestion	0685 REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX	**Prélevé le :**	mardi 06 octobre 2020 à 09h35
Installation	UDI 000686 PAZAYAC	**par :**	PRELEVEUR LDAR
Point de surveillance	P 0000000900 BOURG	**Type visite :**	DD
Localisation exacte	Toilettes mairie		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	19,9 °C		25	
Chlore libre	1,1 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : D1ESU — Code SISE de l'analyse : 00108503 — Référence laboratoire : 201005040830011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<4 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,5 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	700 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	19,5 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00106511)